

## CTL 决议表 (DSH)

标准(包括年份)	分条款	查询号	年份
IEC 60598-2-22/2014	22.13.6	DSH 0978A	2017
分类			
LITE			
项目	关键词	开发	批准于
额外的热测试与短路的电池充电器	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 异常测试</li> <li>- 电池充电器</li> <li>- 测试电压</li> </ul>	ETF5-OSM/LUM	2018 CTL 全体会议
问题			
<p>根据第22.13.6条的规定，应在第12.5条的配合下，对横跨电池充电器输出端的短路进行额外的异常操作热测试。在12.5.1.b)中，如果灯具是白炽灯或荧光灯，测试电压是不同的。考虑到测试是为了检查电池充电器，它不依赖于灯具中使用的灯的类型，谁的电压应使用进行这个测试？</p>			
决定			
<p>测试电压为本测试所用的额定电压应使用的1.1倍，且不依赖灯具所包含的灯具类型(灯丝、荧光灯或LED灯)。</p>			
注释			
---			