

CTL 决议表 (PDSH)

标准 (包括年份)	条款	查询号	年份
IEC 60598-1:2014/A1:2017	3.2.12	DSH 2146	2019
类别			
照明设备			
主题	关键词	开发	
终端标记	——接线端子座 ——DALI 数字可寻址照明接口导线 ——符号的粘贴标签	ETF5-OSM/LUM	2020 CTL 全体会议
问题			
<p>a) 制造商是否可以使用符号标记为L1、L2、L3、N、 的接线端子连接控制电路(DALI)?接线端子L1用于电源供电。接线端子L2和L3用于DALI灯具照明控制导线。</p> <p>b) 接线盒上是否允许使用带符号的粘贴标签代替标记?</p>			
			
决议			
<p>a) 不，标记为L的接线端子是打算连接电源供电的。</p> <p>b) 是的，如果接线端子上的标记被覆盖了，是可以接受的。</p>			
注释			
